

76 水力発電所設備

(昭和26年4月現在)

各会社調

発電所名	河川名	認可出力			最大 使用水量 m ³ /s	落差 m	
		最大 KW	常時 KW	特殊 KW			
中部電力株式会社 十千竹新馬箕阿比波宮鍛下銚銚	一草原居川曲保知瀬前形江一二	町屋川水系 員 弁 川	25	25	—	0,084	46,364
		〃 〃 〃	47	18	—	0,125	5,218
		朝明川水系 朝 〃 明 川	350	170	180	0,362	127,273
		雲出川〃 朝 〃 手 侯 川	700	350	350	1,113	83,394
		淀川〃 八 〃 野 川	150	150	—	1,690	13,636
		〃 〃 〃	90	74	16	0,167	88,090
		〃 〃 〃	700	350	350	1,948	60,048
		〃 〃 〃	400	130	270	0,723	78,333
		〃 〃 〃	800	400	400	1,948	56,364
		〃 〃 〃	800	130	670	4,174	25,575
		〃 〃 〃	832	428	404	3,896	28,576
		〃 〃 〃	270	270	—	4,174	10,000
関西電力株式会社 大 鮎	里 田	相 野 谷 川	100	100	—	0,306	53,040
		湯 谷 川	50	50	—	0,167	48,480

(註) 火力発電所は県下でない。

77 變電所設備及び実績

(昭和26年4月現在)

各会社調

発電所名	認可出力 KW	変 圧 器	平均最	平 均	備 考
			大電力 KW	電力 KW	
中部電力株式会社	8,860	1,500×(3+1)300×(3+1)200×(2+1)	3,081	2,580	電力は中里変分を含む
	1,500	500×(3+10)	488	264	
	22,500	5,000×(3+1)2,500×(3+1)	7,506	5,030	電力は多度変分を含む
	19,500	5,000×(3+1)1,000×(3+0)500×(3+1)	5,787	4,200	電力は潤田変分及び千草発分を含む
	22,500	2,500×(3+1)1,000×(6+1)2,000×(3+1)1,000×(3+1)	4,734	3,460	
	1,575	275×(3+1)250×(3+0)	954	527	
	45,000	15,000×(3+1)	13,200	10,150	電力は昌栄、山ノ手変分を含む
	3,460	2,000×(2+1)	2,500	2,060	
	8,200	3,000×(2+1)1,000×(3+1)	6,410	4,200	電力は亀山変分を含む
	3,000	1,000×(3+0)	1,848	1,120	
	6,000	2,000×(3+1)	3,915	2,490	電力は上野変及び箕曲系発分を含む
	9,000	3,000×(3+1)	3,900	2,210	
	3,000	1,000×(3+1)	1,320	770	
	3,460	2,000×(2+1)	1,975	1,255	
	10,500	1,000×(3+1)2,500×(3+1)	3,804	3,196	電力は野後、尾鷲、長島変及び野後系発電分を含む
	14,830	2,500×(3+1)2,500×(2+1)1,000×(3+1)750×(3+0)	8,260	5,774	電力は鳥羽、鵜方変分を含む
	3,000	1,000×(3+0)	1,170	727	
	2,400	300×(3+0)500×(3+0)	1,954	1,235	
	6,000	1,000×(3+0)1,000×(3+0)	996	640	
	1,500	500×(3+1)	537	373	
3,000	1,000×(3+0)	1,265	904		
6,000	2,000×(3+1)	3,120	2,095		
1,500	500×(3+0)	443	259		
—	(3相)2,000×(1+1)	823	594	国有財産であるが委託運転中	
4,500	1,500×(3+1)	1,817	1,445		
関西電力株式会社	1,500	500×(3+1)	900	447	
	150	50×(3)	60	89	
	75	25×(3)	20	3	
	150	50×(3)	40	59	

(註) () 内数字は変圧器台数である。