

76 水力発電所設備

中部電力、関西電力株式会社調

発電所名	河川名	認可出力			最大 使用水量	落差		
		最大	常時	特殊				
		k.w	k.w	k.w	m/8s	m		
中部電力株式会社	千竹新馬野	草原居川	朝明川水系 350	朝平川 170	明侯川 180	0.362	127.273	
			雲出川水系 700	八平川 350	俣川 350	1.113	83.394	
			淀川水系 150	長馬川 150	野川 —	1.690	13.636	
	箕阿比波	奈多	曲保知瀬	—	青蓮寺川 700	上川 350	1.948	60.048
				—	比奈川 400	知田川 270	0.723	78.333
				—	櫛田川水系 800	櫛田川 400	1.948	56.364
	宮鍛下銚銚	出子川	前形川	—	—	—	3.896	28.576
				—	—	—	4.174	10.000
				—	—	—	4.174	22.424
	大鮎	里田	銚子川水系	120	銚子川 120	—	0.417	38.939
				—	—	—	1.650	200.800
				2,400	520	1,880	—	—
関西電力株式会社	大鮎	熊野川水系	100	相野谷川 100	—	0.306	53.04	
			50	湯谷川 50	—	0.167	48.48	

(註) 火力発電所は県下にない。中部電力関係は昭和27年3月末日。関西電力関係は昭和27年12月末日現在である。

77 変電所設備及び実績

昭和27年 中部電力、関西電力株式会社調

変電所名	認可出力	変圧器	平均最大電力		備考		
			K.V.A	K.W			
中部電力株式会社	神田里	8,400	1,000 × (3+1)	3,778	2,584	中里を含む	
		1,500	500 × (3+1)	189	75		
	桑富四日	名田市	22,500	5,000 × (3+1)	7,209	4,895	多度を含む
			21,000	5,000 × (3+1)	6,923	4,619	
			22,500	2,500 × (3+1)	3,975	3,189	
	瀨四昌	田港栄	1,575	275 × (3+1)	988	538	昌栄、山ノ手を含む
			45,000	15,000 × (3+1)	14,490	11,554	
	神亀古	戸山河	6,460	2,000 × (2+1)	3,046	2,325	亀山を含む
			8,660	3,000 × (2+1)	6,484	5,027	
	新久	津町居	3,000	1,000 × (3)	1,824	1,115	上野、箕曲系を含む
			6,000	2,000 × (3+1)	4,767	2,826	
	松山鳥	阪田羽	9,000	3,000 × (3+1)	5,709	3,087	野後系を含む
3,000			1,000 × (3)	1,223	719		
宮鶴野	川方後	17,080	2,500 × (2+1)	2,104	1,312	鳥羽、鶴方を含む	
		3,000	1,000 × (3)	1,085	722		
長尾上	島鷺野	4,500	1,500 × (3+1)	2,309	1,472	—	
		3,630	1,000 × (3+1)	2,166	1,232		
多山三	度手重	6,600	200 × (3+1)	923	538	—	
		1,500	500 × (3)	443	259		
関西電力株式会社	木本	3,000	1,000 × (3)	1,387	920	国有資産委託運転中	
		6,000	2,000 × (3+1)	3,577	2,213		
—	—	106,000	(3相) 2,000 × (1+1)	78,581	59,591	管内全部を含む	
		—	22,000 × (3+1)	13,333 × (3)	—		—
		1,500	500 × (3+1)	820	557		

(註) 括弧内の数字は変圧器台数、+1は予備台数である。中部電力関係3月31日、関西電力関係は12月31日現在の実績である。