

# 水力発電所設備

昭和30年3月末日現在

中部電力津支店、関西電力和歌山支店調

発電所名	河川名	認可出力				最大使用水量	有効落差		
		最	大	常	時特殊				
		K.W	K.W	K.W	m <sup>3</sup> /s	m			
中部電力株式会社	種原川曲保知	朝明川水系朝明川	350	170	180	0.360	127.27		
		雲出川水系八手俣川	700	350	350	1.110	83.39		
		淀川水系馬野川	90	74	16	0.170	88.09		
		淀川水系青蓮寺川	700	350	350	1.950	60.05		
		淀川水系川上川	400	130	270	0.720	78.33		
		淀川水系比奈知川	800	400	400	1.950	56.36		
		波多奈知	瀬前形江第二	櫛田川水系櫛田川	800	130	670	4.170	25.58
				櫛田川水系櫛田川	832	428	404	3.900	28.58
				櫛田川水系櫛田川	270	270	—	4.170	10.00
				櫛田川水系櫛田川	700	260	440	4.170	22.42
				銚子川水系銚子川	120	120	—	0.417	38.94
				銚子川水系銚子川	2,400	520	1,880	1.650	200.80
関西電力株式会社	大鮎里田	相野谷川	100	100	—	0.306	53.04		
		湯谷川	50	50	—	0.167	48.48		

# 変電所設備及び実績

昭和30年3月末日現在

中部電力津支店、関西電力和歌山支店調

変電所名	認可出力	変圧器			平均最大電力	平均電力	備考		
		KVA	K.V.A	K.W	K.W				
中部電力株式会社	田里名田市田港栄戸	8,400	1,500 × (3+1)	1,000 × (3+1)	300 × (3+1)	1,252	688		
		1,500	500 × (3+0)			836	474		
		22,500	5,000 × (3+1)	2,500 × (3+1)		5,171	3,319		
		15,000	3,000 × (3+1)	2,000 × (3+0)		4,105	2,721		
		13,500	2,500 × (3+1)	2,000 × (3+1)		4,732	3,056		
		3,825	275 × (3+1)	1,000 × (3+0)		1,206	614		
		45,000	15,000 × (3+1)			19,614	15,926		
		6,460	2,000 × (2+1)	1,000 × (3+1)		4,534	3,159		
		8,660	3,000 × (2+1)	2,000 × (2+1)		7,621	4,341		
		新久松山鳥鵜	山河町居阪田羽方	3,000	1,000 × (3+0)			3,263	1,750
				12,000	2,000 × (3+0)	2,000 × (3+1)		5,993	3,350
				15,000	5,000 × (3+1)			7,503	3,459
3,000	1,000 × (3+1)					1,894	1,241		
3,460	2,000 × (2+1)					2,574	1,554		
13,500	2,500 × (3+1)			2,000 × (3+1)		983	334		
24,000	3,000 × (3+0)			2,500 × (3+0)	2,500 × (3+1)	4,189	2,161		
3,000	1,000 × (3+1)					1,379	836		
3,630	1,000 × (3+1)			210 × (3+0)		2,424	1,349		
野長尾上多山宮北	後鳥鷲野度手川勢			3,600	200 × (3+1)	1,000 × (3+1)		1,333	667
				4,500	1,000 × (3+1)	500 × (3+1)		697	368
				4,500	1,000 × (3+0)	500 × (3+1)		1,873	1,100
		6,000	2,000 × (3+1)			4,708	2,641		
		1,500	500 × (3+0)			537	292		
		2,000	2,000 × (1+1)			847	492		
4,500	1,500 × (3+1)			4,189	2,161				
172,000	一次 20,000 二次 22,000 × (6+1) 三次 10,000	一次 10,000 二次 13,333 × (3+0) 三次 8,333		112,129	80,111				
関西電力株式会社	木入尾呂田	1,500	500 × (3+1)			1,087	711		
		150	50 × (3)			21	7		
		75	25 × (3)			7	2		
		150	50 × (3)			14	4		

註 1 変圧器欄 ( ) は (常用台数+予備台数) を示す。