

# 発 電 所 設 備

昭和33年3月1日現在

中部電力、関西電力、三重県電気局調

発 電 所 名	河 川 名	認 可 出 力			最大使用量	落 差
		最 大	常 時	特 殊		
		KW	KW	KW	m <sup>3</sup> /S	m
中部電力株式会社 千馬阿比奈箕竹宮波下鉾子川第三三重(火力)	朝馬川 明の上 知寺 奈蓮 出田 雲榎 江形一二	350	170	180	0.36	127.27
		90	74	16	0.17	88.09
		400	130	270	0.72	78.33
		800	400	400	1.95	56.36
		700	350	350	1.95	60.05
		700	350	350	1.11	83.39
		832	428	404	3.90	28.58
		800	130	670	4.17	25.76
		700	260	440	4.17	22.42
		270	270	—	4.17	10.00
		2,400	520	1,880	1.65	200.80
		120	120	—	0.42	38.94
		—	141,000	—	—	—
関西電力株式会社 大耐	相湯野谷川	360	50	310	0.863	53.00
		50	50	—	0.167	48.48
宮川第一第二 宮川第一第二 長	宮川水系宮川	24,800	6,900	17,900	24	121.666
		27,600	7,900	19,700	24	134.736
		2,400	600	1,800	6	50.375

註 馬の川発電所は32年4月末より休止中

# 変 電 所 設 備 及 び 実 績

昭和33年3月31日現在

中部電力、関西電力株式会社調

変 電 所 名	認可出力 KVA	変 圧 器			A	B	
					平均最大電力 KW	平均電力 KW	
中 部 電 力 株 式 会 社	田里名田市田港栄戸山河 久松 居阪 山鳥鵜野長尾上多山湯北町一 木入尾呂阿	8,400	1,500× (3+1)	1,000× (3+1)	300× (3+1)	4,468	3,066
		1,500	500× (3+0)			858	461
		22,500	5,000× (3+1)	2,500× (3+1)		11,210	7,007
		15,000	3,000× (3+1)	2,000× (3+0)		9,041	5,771
		37,500	10,000× (3+0)	2,500× (3+1)		17,487	12,966
		3,825	1,000× (3+1)	275× (3+1)		1,351	628
		45,000	15,000× (3+1)			21,258	17,131
		12,000	3,000× (3+0)	1,000× (3+1)		5,946	4,277
		15,000	3,000× (3+0)	2100× (3+0)		9,664	5,571
		6,000	2,000× (3+0)			2,429	1,262
		12,000	2,000× (3+0)	2,000× (3+1)		4,068	2,185
		15,000	5,000× (3+1)			9,953	4,990
		6,000	2,000× (3+0)			3,223	1,990
		13,500	2,500× (3+1)	2,000× (3+1)		7,080	2,593
		25,500	3,000× (3+0)	2,500× (3+0)	13,000× (3+1)	14,648	8,566
		3,000	1,000× (3+1)			1,765	1,082
		6,630	2,000× (3+1)	210× (3+0)		3,235	1,605
3,000	1,000× (3+1)			1,250	627		
5,000	1,000× (3+1)	500× (3+1)	500× (1+0) 3中	739	425		
4,500	1,000× (3+0)	500× (3+1)		2,032	1,252		
6,000	2,000× (3+1)			4,413	2,504		
3,000	1,000× (3+0)			755	435		
2,000	2,000× (1+1) 3中			1,439	906		
4,500	1,500× (3+1)			3,235	1,998		
172,000	22,000× (3+1)	22,000× (3+0)	13,333× (3+0)	48,968	25,813		
6,000	2,000× (3+0)			2,851	2,035		
6,000	6,000× (1+0) 3中			3,219	1,884		
3,750	1,250× (3+0)			1,512	954		
150	50× (3+0)			17	5		
75	25× (3+0)			5	5		
150	50× (3+0)			13	4		

(註) 括弧内の数字は変圧器台数、+1は予備台数である。中部電力、関西電力ともに3月31日現在の実績である。