

4) 昇降機



9人乗りエレベーターの出入口の有効幅員は80cmです。かごの床面積は不足していますが、車いす使用者対応昇降機に改造しています。



改修により、かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置には点字のシールを貼り付けています。



改修により、かご内の側面に手すりを設けています。



改修により、かご内及び乗降ロビーには車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けています。



改修により、かご内に鏡を設けています。また、鏡の上にもかごの現在位置を表示する装置を設けています。