

## 令和6年度 三重県内の高圧ガス事故情報

令和6年度の三重県内での高圧ガス事故は、以下のとおりです。  
なお、基準日の時点で、三重県への連絡があったものを集計しています。

### 【令和6年度発生事故一覧 令和6年4月1日～令和6年5月末】

No	発生日	名称	人的被害	物的被害	事故発生原因
1	R6.5.7	一種冷凍機の液溜器溶接部からの冷媒アンモニア漏えい【冷凍則】	なし	なし	◎施工管理不良
2	R6.5.16	空調用二種冷凍機の安全弁作動による冷媒フロン噴出【冷凍則】	なし	なし	調査中
3	R6.5.22	一種冷凍機の導圧管からの冷媒アンモニア漏えい【冷凍則】	なし	なし	◎施工管理不良
4	R6.5.30	その他冷凍機からの冷媒フロン漏えい【冷凍則】	なし	なし	調査中