

## 82. 水力発電所設備

(昭和23年) 中部電力、関西電力、各会社調

発電所名	河川名	認可出力			最大使用水量	落差		
		最大	常時	特殊				
千宮竹	草前原	朝櫛雲	明田川	k. w	k. w	k. w	m <sup>3</sup> /s	m
				350	170	180	0.362	127,273
				832	428	404	3.900	28,567
波下鉄銚	多出	瀬江形一	楠田川	700	350	350	1.110	83,394
				800	130	670	4.170	25,757
				700	421	289	4.170	22,426
〃	〃	〃	〃	270	270	0	4.170	10,000
				120	120	0	0.417	38,939
				2,400	520	1,880	1.650	200,000
新阿比	奈	二居保知	長川比	150	150	0	1.670	13,636
				400	400	0	0.723	78,333
				800	400	400	1.950	56,364
箕馬大鮎	野	曲川里田	青蓮寺野谷	700	780	0	1.950	60,048
				90	74	16	0.167	88,090
				—	100	—	0.306	53,040
				—	50	—	0.167	48,480

(註) 火力発電所は県下でない。

## 83. 変電所実績

(昭和23年)

各会社調

変電所名	認可出力	変圧器	平均最大電力	平均電力	備考
中部電力株式会社	K. V. A	K. V. A	K. W	K. W	27年5月5,000×3 23年11月より運転            24年9月より  25年9月より久居
	9,000	3,000×(3+1)	5,420	3,321	
	—	—	—	—	
	15,000	5,000×(3+1)	4,690	3,104	
	4,500	1,500×(3+1)	3,500	1,782	
	247	200×3	334	231	
	16,500	2,000×(3+1)	—	—	
	3,000	2,500×(3+1)	3,690	2,554	
	2,000	1,000×(3+1)	1,222	882	
	2,000	2,000×2	1,056	564	
	1,110	120×(3+1)	—	—	
	5,200	250×3	725	461	
	5,200	3,000×3	4,946	3,512	
	3,000	1,000×3	1,601	1,105	
	—	—	—	—	
8,660	5,000×3	1,966	1,339		
6,000	2,000×(3+1)	4,213	2,970		
870	500×3	540	357		
4,500	1,000×(3+1)	—	—		
7,500	500×3	2,940	2,158		
1,730	2,500×(3+1)	5,504	3,047		
825	1,000×3	666	449		
3,000	275×(3+1)	472	348		
—	1,000×(3+1)	1,161	788		
4,500	1,500×(3+1)	1,919	1,260		
14,830	2,500×(3+1)	2,720	1,980		
1,500	2,500×3	2,849	1,775		
1,530	500×(3+1)	944	629		
1,530	300×(3+1)	—	—		
45,000	210×3	1,420	940		
—	15,000×(3+1)	8,670	6,105		
1,500	500×(3+1)	449	280		
—	—	1,934	1,110		
150	50×3	29	9		
75	25×3	16	4		
150	50×3	34	24		