

R D F 発 電 所 だ よ り

施設公開のご案内

三重ごみ固形燃料発電所では、施設の公開を随時行っています。見学・視察を希望される方は、下記連絡先までお電話にてお問い合わせください。なお、公開は原則平日の午前10時～12時と午後1時～4時の間、個人様から団体50名程度まで受け付けています。運転中の発電所をご覧いただけるのは、本年9月中旬までになります。当発電所のホームページに、申込用紙等詳細を掲載しておりますので、そちらも併せてご覧ください。

<当発電所の施設公開ご案内ページ：<http://www.pref.mie.lg.jp/RDF/HP/14139016503.htm>>

発電所の運転状況

6月の運転は、3,595トンのRDFを受け入れ、513万kWhの発電を行い、所内電力等を除いた397万kWh（一般家庭約15,000戸の消費電力1ヶ月分相当、発電によるCO₂削減量は約1,500トン）の電力を供給しました。

排ガス測定の実施結果

排ガスの精密測定を、4月24日（1号ボイラー）、4月25日（2号ボイラー）に実施しました。測定は、発電所の常時測定以外に分析機関による精密測定を2ヶ月に1回実施しています（ダイオキシン類は年1回）。各ボイラーの精密測定結果は、国の規制値及び発電所の管理値（規制値よりもさらに厳しく定めた当発電所の基準）よりも低い値となっています。

測定項目	規制値	管理値	測定値	
			1号ボイラー	2号ボイラー
測定炉	—	—	1号ボイラー	2号ボイラー
測定日	—	—	4月24日	4月25日
ばいじん	40mg/m ³ N以下	3以下	0.5未満	0.5未満
硫黄酸化物	K値17.5 (約1360ppm) 以下	1ppm以下	0.5未満	0.5未満
窒素酸化物	250ppm以下	74以下	61	58
塩化水素	700mg/m ³ N以下	65以下	2未満	2未満
ダイオキシン類	0.1ng-TEQ/m ³ N以下	0.1以下	0.00025	0.000053

RDF 発電所の最新情報は

三重県企業庁ホームページアドレス
<http://www.pref.mie.lg.jp/D1KIGYO/>

発電所に関するご質問ご意見等につきましては、
 企業庁三重ごみ固形燃料発電所まで
 〒511-0125 桑名市多度町力尾 4028
 TEL : 0594-32-3468 FAX : 0594-32-3469