

【添付書類の例】

貯蔵施設の位置及び構造等の明細書

1. 設置の理由

液化石油ガスの取扱数量が増加したため、販売所と同一敷地内の貯蔵量3トン未満の既存の貯蔵施設を撤去し、販売所と同一敷地内に貯蔵量3トン以上の貯蔵施設を設置するため。

2. 販売所の名称、所在地及び貯蔵施設の位置等

販売所の名称 液化石油ガス株式会社 営業所
 販売所の所在地 県 市 町 丁目 番地
 貯蔵施設の位置 販売所と同一敷地内
 貯蔵施設の面積 15.10 m²
 貯蔵施設の障壁 有（補強コンクリートブロック造）

3. 貯蔵施設の技術上の基準に対応する事項

（液化石油ガス法施行規則第14条各号及び第16条第7号）

号	対 応 事 項												
第14条 第1号	警戒標 (1) 掲示位置 貯蔵施設入口及び側面 (2) 表示内容 L P ガス貯蔵施設 燃（赤色文字） 火気厳禁（赤色文字） 無断立入禁止（赤色文字）												
第2号	施設距離 (1) 貯蔵施設面積 <u>15.10 m²</u> (2) 施設距離 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>保安物件</th> <th>施設距離</th> <th>実測距離</th> <th>対象物件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1種保安物件</td> <td>17.49m (8.75m)</td> <td>36.0m</td> <td>病院</td> </tr> <tr> <td>第2種保安物件</td> <td>11.66m (5.83m)</td> <td>8.0m</td> <td>民 家</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">（注）施設距離の（ ）内は障壁設置時の距離を示す。</p> (3) 施設距離の不足に対する障壁の必要性 有 ・ 無	保安物件	施設距離	実測距離	対象物件	第1種保安物件	17.49m (8.75m)	36.0m	病院	第2種保安物件	11.66m (5.83m)	8.0m	民 家
保安物件	施設距離	実測距離	対象物件										
第1種保安物件	17.49m (8.75m)	36.0m	病院										
第2種保安物件	11.66m (5.83m)	8.0m	民 家										
第3号	障 壁 (1) 障壁の構造 材料 <u>コンクリートブロック</u> 寸法 (高さ) <u>200 cm</u> (厚さ) <u>15 cm</u> 配筋 <u>9 mm, 13 mm 鉄筋</u> 間隔 (縦) <u>40 cm</u> (横) <u>40 cm</u> (2) 扉の構造 材料 <u>鋼板</u> 寸法 (厚さ) <u>3.2 mm</u> (高さ) <u>195 cm</u> (幅) <u>134 cm</u> 補強 <u>等辺山形鋼 (枠) 50 mm × 50 mm</u> (内) <u>30 mm × 30 mm</u> 間隔 (縦) <u>39 cm</u> (横) <u>33.5 cm</u>												

号	対 応 事 項
第4号	屋根材等 屋根組及び屋根の材料 <u>軽量鉄骨、繊維強化セメント板</u>
第5号	滞留防止措置 (1) 貯蔵施設面積 <u>15.10 m²</u> (2) 法定換気口面積 <u>15.10 m² × 300 cm²/m² = 4,530 cm² (A)</u> (3) 換気口面積 開口部面積 (縦) <u>20 cm × (横) 40 cm × 8ヶ所</u> = <u>6,400 cm²</u> 鉄筋断面積 <u>1 cm × 20 cm × 2 本 × 8ヶ所</u> = <u>320 cm²</u> 実際換気口面積 <u>6,400 - 320 = 6,080 cm² (B) (B) > (A)</u>
第6号	消火器 (1) 型式 <u>20型 (A5B12C) 6 kg</u> (2) 個数 <u>2 個</u> (3) 設置場所 <u>当該貯蔵施設の入口外側の収納ボックス内に設置する。</u>
第16条 第7号	火気距離等 (1) 火気の種類 <u>民家の給湯器</u> (2) 火気までの距離 <u>11.0 m</u> (3) 火気との距離が2 m以上ない場合の障壁……該当しない。 材料 <u>----</u> 高さ <u>---- m</u> 迂回水平距離 <u>---- m</u>

貯蔵施設の位置を示す案内図

販売所の名称		貯蔵施設の所在地	
液化石油ガス株式会社 営業所		県 市 町 丁目 番地	
電話番号	000-000-0000	駅より	Km 目標物件 病院
5万分の1の地図を貼付し最寄駅等より販売所への経路、販売所、貯蔵施設の位置を明示			

貯蔵施設の付近の状況見取図

販売所の名称	貯蔵施設の所在地
液化石油ガス株式会社 営業所	県 市 町 丁目 番地

貯蔵施設の面積	15.10 m ²	施設距離	実測距離	対象物件
第1種保安物件までの距離		17.49 m (8.75 m)	36.0 m	病院
第2種保安物件までの距離		11.66 m (5.83 m)	8.0 m	民家
火気までの距離		2 m	11.0 m	民家の給湯器

()内は障壁設置時の距離

貯蔵施設の構造図

貯蔵施設の平面図、側面図、障壁の配筋図、扉図等を添付