

三重県伊賀庁舎太陽光発電設備等導入事業（PPA 事業）公募型プロポーザルに関する質問への回答（第2回）

質問	回答
<p>1 【公募型プロポーザル参加要項】 3 上限価格 上限単価を上回る提案の扱いについて、上限単価を満たせない場合は応札不可の認識でよろしいでしょうか？</p>	<p>上限単価を設定していますので、上限単価を上回る提案は採用できません。</p>
<p>2 【公募型プロポーザル参加要項】 4 参加条件（7） 構築及びサービス保守運用の各実施体制に指定の有資格者が必要の認識でよろしいでしょうか？また資格保有者は外部委託先会社側にて有資格者を配置することは可能でしょうか？</p>	<p>設備の設置時には、一級建築士及び電気主任技術者（第3種以上）を実施体制に入れてください。維持管理時には、電気主任技術者（第3種以上）を実施体制に入れてください。</p> <p>外部委託先に有資格者を配置することは可能です。</p>
<p>3 【公募型プロポーザル参加要項】 4 参加条件（8） 本事業と類似の事業履行実績について、既契約自治体様との守秘義務遵守のため、自治体様又は弊社ニュースリリースなど公開情報にて代替することは可能でしょうか？</p>	<p>履行実績を証明するものとして、契約書、仕様書、図面、設備が稼働していることを証明するもの等の提出が必要です。</p> <p>履行実績が証明できるのであれば、守秘義務遵守のため一部黒塗りなどの処理を行っていただいても構いません。</p>
<p>4 【仕様書】 4 事業内容（3）ア 別表2 維持管理関連（計画変更） 契約期間中に施設での使用電力量が当初から大幅に減少した場合等については、契約単価の見直しの協議をお願いすることは可能でしょうか。また施設での年間最低使用電力量の設定をお願いすることは可能でしょうか？ また別表2の維持管理関連の計画変更にございます用途の変更等、県の責による事業内容の変更は該当となりませんか？</p>	<p>使用電力量が当初から大幅に減少した原因が、用途の変更等、県の責による事業内容の変更によるものであれば、県の負担で対応します。</p> <p>年間最低使用電力量の設定は行いません。</p>

5	<p>【仕様書】 5 事業実施について（2）ウ（イ） 蓄電池容量については複数台の容量合計にて 30kWh 以上とする構成は可能でしょうか？</p>	<p>複数台で構成いただくことは可能ですが、太陽光発電設備により発電した電力を最大限自家消費できることを考慮した構成としてください。</p>
6	<p>【仕様書】 5 事業実施について（2）ウ（エ） 蓄電池容量の想定を目的として電力の非常時の負荷想定と使用時間の目安など詳細が決まっておられましたらご教示可能でしょうか？</p>	<p>蓄電池は、非常時には電気自動車（普通自動車 1 台）への充電が主な役割になると考えています。非常用コンセントは、必要に応じて各種充電や電気機器の使用に利用する予定です。</p>
7	<p>【仕様書】 5 事業実施について（1）オ 設備の一時撤去・再取付け費用負担の事業計画への影響が懸念されますので、対象施設（車庫棟 a から d）の屋上及び屋根の改修計画がございましたらご提示願います。</p>	<p>現時点で対象施設（車庫棟 a から d）の屋上及び屋根の改修計画はありません。</p>