

【再々公募】三重県伊賀庁舎太陽光発電設備等導入事業（PPA 事業）公募型プロポーザルに関する質問への回答

質問	回答
<p>1 【図面】 図面番号2 構内図 発電電力を本館電気室に接続するためのケーブルは、既存のハンドホールに空きがあり使用できる前提で良いでしょうか。</p>	<p>屋外における太陽光発電設備から本館棟内への配線については、既設の埋設配管やハンドホールを利用いただくことが可能です。 発電電力用の動力配線については、予備管や既にケーブルが配線されている配管の空きスペースを利用した配線が可能と考えています。</p>