

## 令和4年度 三重県内の液化石油ガス法の事故情報

令和4年度の三重県内での液化石油ガス法の事故は、以下のとおりです。  
なお、基準日の時点で、三重県への連絡があったものを集計しています。

### 【令和4年度発生事故一覧 令和4年4月1日～令和5年3月31日】

No	発生日	名称	人的被害	物的被害	事故発生原因
1	R4.6.16	一般消費者宅配管からのLPガス漏えい	なし	なし	◎腐食・劣化
2	R4.7.12	集合住宅のガス管損傷によるLPガス漏えい	なし	なし	◎損傷
3	R4.8.1	飲食店の消費設備取扱いミスによるLPガス漏えい着火	軽傷1名	なし	◎点火ミス ○教育不足
4	R4.9.2	集合住宅のガス管損傷によるLPガス漏えい	なし	なし	◎損傷
5	R4.9.5	飲食店の消費設備の接続部からLPガス漏えい着火	軽傷1名	なし	◎接続不良 ○教育不足
6	R4.10.25	飲食店のガス管損傷によるLPガス漏えい	なし	なし	◎損傷
7	R4.12.10	集合住宅の消費設備フレキ管接手シール不良によるLPガス漏えい	なし	なし	◎接続不良