

令和7年度 三重県内の液化石油ガス法の事故情報

令和7年度の三重県内での液化石油ガス法の事故は、以下のとおりです。
なお、基準日の時点で、三重県への連絡があったものを集計しています。

【令和7年度発生事故一覧 令和7年4月1日～令和8年2月末】

No	発生日	名称	人的被害	物的被害	事故発生原因
1	R7.4.4	外構工事業者が防草シートのピンで埋設ガス管破損し漏えい	0	0	他工事による損傷
2	R7.5.1	リフォーム工事の際に住宅内の消費配管を破損し漏えい	0	0	他工事による損傷
3	R7.5.17	クリニックの改修工事中に埋設ガス消費配管を破損し漏えい	0	0	他工事による損傷
4	R7.8.9	飲食店の調理器具のガス不着火による漏えい・着火	軽傷 1名	0	点火ミス
5	R7.10.30	住宅の埋設部配管の腐食による漏えい	0	0	不適切施工
6	R7.11.29	リフォーム工事の際に住宅内の消費配管を破損し漏えい	0	0	他工事による損傷