

「三重県津庁舎他2施設太陽光発電設備導入事業（PPA事業）」の
公募型プロポーザルに関する質問への回答（第4回）

質問番号	質問項目	質問	回答
1	仕様書	<p>施工予定地に設置されている脱気筒のサイズについて質問させていただきます。脱気筒の寸法(高さ、幅、横)を図っていただきたく存じます。</p> <p>規格化されているものと想定しますので全量測定の必要はございません。3施設の内ひとつの施設の一つの脱気筒の寸法を測っていただくようお願いいたします。</p>	<p>津庁舎の脱気筒の寸法については以下の通りです。</p> <p>全高（防水シートからの高さ）：約165mm キャップ高さ：約141mm キャップ外形：約Φ75mm</p>