

資料3-29 法定検査受検状況

			平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
設置後の水質検査 (浄化槽法第7条)	三重県	受検基数 (基)	4,292	4,279	4,224	3,428	3,507	3,154	2,795	2,943	2,726	2,553	2,583	2,291	2,180
		受検率 (%)	100	100	99.8	100	100	100	99.8	100	100	99.8	99.9	99.7	99.7
		不適正率 (%)	10.6	10.1	10.7	11.3	10.9	9.5	9.4	11.7	13.7	14.3	14.1	15.7	15.6
	全国	受検率 (%)	91	90.4	93.8	92.5	94.5	94.5	94.4	94.4	96.8	94.9	94.7	97.4	—
定期検査 (浄化槽法第11条)	三重県	受検基数 (基)	63,820	68,109	70,301	72,629	73,143	75,578	77,970	78,845	80,484	80,968	81,732	82,234	84,133
		受検率 (%)	30	32.4	33.2	33.2	33.4	34.3	35.4	38.0	39.4	39.6	39.9	40.3	41.2
		不適正率 (%)	18.1	18.9	18	17	16.3	16.4	16.3	16.1	16.1	16.3	17.7	17.2	17.6
	全国	受検率 (%)	33.4	36.3	37.9	39.4	40.3	41.8	43.1	43.8	45.7	47.1	48.2	49.8	—
	不適正率 (%)	4.5	5.2	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	4.9	5.2	4.9	4.8	4.8	—	

※令和6年度の全国データはとりまとめられていませんので、空欄としています。