


リフォーム工事の際に住宅内の消費配管を破損し
漏えい (令和7年11月29日 三重県内)

台所の床張り替え工事中、のこぎりで誤ってガス管を切断したガス漏洩事故。



消費者がリフォーム工事を大工さんに依頼。台所の床張り替えのため床をのこぎりで切断したところ誤ってガス管を損傷した。ガス元栓閉止後、販売店に出勤要請。販売店による緊急出勤。応急措置、後日修繕。



損傷開口部

損傷部拡大

事故の原因

- 他工事における事前連絡、調整の不徹底

事故の教訓

- 工事の際は販売店等へ連絡するよう消費者や工事業者への周知
- 配管施工図面等の作成、保管、引継の徹底、現場へ適切な表示

【参考HP】「建設工事等におけるガス管損傷事故の防止について（経済産業省 R73.3）
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2025/03/20250303-01.html