北伊勢工業用水	検 査 機 関	水質管理情報センター
（令和8年04月13日 採水）	検査責任者	センター長　有冨　洋子

No	試験項目 測定管理項目	単位	沢地浄水場着水	沢地浄水場配水	伊坂浄水場着水	伊坂浄水場配水	山村浄水場着水	山村浄水場配水								
測定項目																
1	採水者	---	後藤　知	後藤　知	鳥山　充	鳥山　充	鳥山　充	鳥山　充								
2	天候(前日)	---	F	F	F	F	F	F								
3	天候(当日)	---	C	C	C	C	C	C								
4	気温	℃	18.2	18.2	23.0	23.0	21.8	21.8								
5	水温	℃	15.4	15.9	14.1	12.1	14.2	15.0								
工業用水検査項目																
1	色度	度	2.6	1.8	5.4	3.0	4.9	1.2								
2	濁度	度	4.7	2.6	11.1	3.6	8.0	0.7								
3	pH値	---	7.2	7.2	6.9	7.0	7.0	7.2								
4	EC(導電率)	mS/m	6.2	6.2	5.2	6.7	5.2	6.2								
5	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	18.6	15.8	11.6	17.1	11.7	12.0								
6	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	22	20	16	21	17	16								
7	全蒸発残留物	mg/L	55	49	133	72	57	46								
8	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	0.7	0.7	1.8	1.5	1.4	0.8								
9	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.02未満	0.02未満	0.04	0.02	0.02未満								
10	塩化物イオン	mg/L	2.7	2.6	2.1	2.8	2.1	2.1								
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.6	0.5	0.3	0.2未満	0.3	0.4								
12	亜硝酸性窒素	mg/L	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
13	鉄	mg/L	0.23	0.13	1.2	0.13	0.20	0.03未満								
14	マンガン	mg/L	0.032	0.019	0.19	0.019	0.014	0.005未満								
15	リン酸態リン	mg/L	0.08	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満								