

中伊勢工業用水						検査機関	水質管理情報センター								
						(令和8年04月14日 採水)	検査責任者	センター長 有富 洋子							

No	試験項目 測定管理項目	単位	中工水表流	中工水ポンプ所	藤方地区	森配水池										
測定項目																
1	採水者	---	坂口貴啓	坂口貴啓	坂口貴啓	坂口貴啓										
2	天候(前日)	---	F	F	F	F										
3	天候(当日)	---	F	F	F	F										
4	気温	℃	21.1	21.1	19.2	19.8										
5	水温	℃	17.2	15.8	16.5	16.4										
工業用水検査項目																
1	色度	度	6.0	2.0	1.6	1.7										
2	濁度	度	3.4	1.2	0.1未満	0.3										
3	pH値	---	7.5	7.0	7.0	7.2										
4	EC(導電率)	mS/m	18.3	17.5	16.9	16.9										
5	溶存酸素量(DO)	mg/L	9.2													
6	酸消費量(アルカリ度)	mg/L	35.5	39.4	40.2	40.6										
7	カルシウム、マグネシウム等(全硬度)	mg/L	46	45	42	43										
8	全蒸発残留物	mg/L	128	117	107	110										
9	全有機炭素(TOC)の量	mg/L	2.0	1.0	0.8	0.8										
10	アンモニア性窒素	mg/L	0.03	0.03	0.02未満	0.02未満										
11	塩化物イオン	mg/L	6.5	6.1	6.4	6.4										
12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.5										
13	亜硝酸性窒素	mg/L	0.012	0.004未満	0.004未満	0.004未満										
14	鉄	mg/L	0.26	0.21	0.03未満	0.06										
15	マンガン	mg/L	0.047	0.10	0.005未満	0.024										
16	リン酸態リン	mg/L	0.07	0.17	0.13	0.14										